



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo

TERMO DE REFERÊNCIA

Para a colocação dos 13 postes de iluminação terá que ser executado primeiro as brocas com a medida de 1,40 de profundidade e com uma base de 0,40x0,40, esta base terá que ser chumbado com 4 parafusos de 1/2 polegada, e ao lado da base deverá ter uma caixa de passagem de 0,30x0,30 cm.

Quanto à instalação do cabeamento para atender os postes definidos em projeto será aproveitado a tubulação já existente da iluminação antiga, sendo feito ser for preciso mão de obra e material para interligar o poste e o cabeamento antigo pelos funcionários da municipalidade.

O material para fixação dos postes em bases de concreto deverá ser fornecido pela empresa vencedora, sendo necessários sacos de cimento, areia grossa, pedra, e 2 metros de tábua de 0,30 cm por poste.

Os dois postes trifásicos C 2 e C 3, pedidos em planilha não deverão ser instalados na praça sendo instalados depois por funcionários da municipalidade.

Santa Cruz da Conceição, 27 de abril de 2016.

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELA FERNANDA BENEDITO
DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ARQUITETA URBANISTA – CAU/SP: A87756-5